





### POZNÁMKY

- Elektrická prípojka nn nie je predmetom riešenia projektovej dokumentácie.
- Ovládacia skrinku s hlavným vypínačom osvetlenia 32A/400V umiestniť na stožiar osvetlenia do výšky spodnej hrany 1,5m nad upraveným povrchom terénu.
- El. káble vedené z ovládacej skrinky OS budú na stožiar osvetlenia uložené v pozinkovanej ochrannej rúrke.
- Osvetľovacie stožiare budú cez uzemňovacie vodiče FeZn Ø10mm pripojené na uzemňovaciu pásovinu FeZn 30x4mm uloženú v spoločnej ryhe s káblami medzi stožiarimi na pozdĺžnej strane, min. 10cm od silových káblov.

**Napáťová sústava:**  
 3/N/PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-C-S  
**Ochrana pred úrazom el. prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41**  
 411 Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania  
 411.2 Požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)  
 Príloha A: kapitola A.1-základná izolácia živých častí  
 kapitola A.2-zábrany alebo kryty  
 411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)  
 411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné spájanie  
 411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche  
**Prostredie a vonkajšie vplyvy v zmysle STN 33 2000-5-51:**  
 Druh priestoru VI - vonkajšie priestory (miesta vystavené priamo vonkajšej klíme)

POZNÁMKY PROJEKTANTA, UPOZORNENIA, ZMENY:	AUTORIZAČNÁ PEČIATKA:
---	-----------------------

Detail základovej pátky pod stožiar h=6m



AUTOR:	PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
MSPK s.r.o.	Ing. Miroslav Schroner	Ing. Miroslav Schroner	Ing. Miroslav Schroner
INVESTOR:	Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 940/2, 953 01 Zlaté Moravce		
NÁZOV STAVBY:	MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVÉ IHRISKO V MESTKEJ ČASTI PRÍLEPY		
MIESTO STAVBY:	Prílepy	PARCELA ČÍSLA:	25/7
DRUH STAVBY:	ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	KAT. ÚZEMIE:	Prílepy
PROFESIA:	Architektúra	STAVEBNÝ OBJEKT:	SO-02
OBSAH VÝKRESU:	ELEKTROINŠTALÁCIA, OSVETLENIE		

FORMÁT:	3xA4
DÁTUM:	06/2018
STUPEŇ:	UMIESTNENIE STAVBY
MIERKA:	1:150
PARÉ Č.:	VÝKRES Č. 04