



LEGENDA :

- ① PODSYP POTRUBIA - PIESOK - lôžko pred uložením potrubia musí byť riadne zhutnené max. veľkosť zrna pieskového lôžka je 8 mm
- ② POTRUBIE KANALIZÁCIE DAŽĎOVEJ PVC DN 300 (315 mm vonk. priemer)
- ③ PAŽENÝ VÝKOP RYHY
- ④ OBSYP POTRUBIA Z PREHODENEJ ZEMINY. Obsyp nad potrubím sa nezhutňuje.
- ⑤ SPÄTNÝ ZÁSYP RÝHY. Na obsyp sa uloží zhutnený zásyp po vrstvách 0,15 m zo štrkopiesku, ktorý sa zhutni na ID > 0,8
- ⑥ KONEČNÁ ÚPRAVA TERÉNU, resp. ZATRÁVNENIE

UPOZORNENIE:

PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ PODROBNE VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE A TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE V OCHRANNOM PÁSME JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ TREBA VÝKOPOVÉ PRÁČE VYKONÁVAŤ RUČNE

AUTOR: Ing. arch. Ján Kováč

ZPR: Ing. Kristína Pozsonyiová

HIP: Ing. arch. Ján Kováč

VYPRACOVAL: Ing. Kristína Pozsonyiová

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA v meste Zlaté Moravce

NÁZOV STAVBY:

MIESTO: Zlaté Moravce, 953 01, č.PAR.: 3407/1, 3407/16, 3407/17

INVESTOR: Mesto Zlaté Moravce, 1.mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

PROFESIA:

VODOHOSPODÁRSKA ČASŤ

OBSAH:

VZOROVÉ ULOŽENIE POTRUBIA PROJEKT STAVBY



Ing. Kristína Pozsonyiová

Kráľová nad Váhom 17, 925 91
IČO: 50 855 468, DIČ: 10 7650 6079
email: kristina.pozsonyiova@gmail.com
tel.: 0918/405585

STUPEŇ: PS

DÁTUM: 7/2018

FORMÁT:

Č.ZÁKAZKY: 62018

MIERKA:

Č.VÝKRESU:

1:20

05